

Sjekkliste for vernerunder ved Det juridiske fakultet 2013		
Navn på medarbeider: TDK		Dato: 21.02.14
Enhet/Institutt: SMR		
Rom:	Bygning: CA30	
Leder som deltar: TDK	Andre deltakere: EA	
Verneombud: KF		
<p><i>Kryss av for <b>OK</b> hvis forholdet vurderes som tilfredsstillende. Kryss ellers av for <b>Må forbedres</b> og beskriv forholdet. Spesifiser også hvem som har <b>oppfølgingsansvaret</b>.</i></p> <p><i>Planlegging, gjennomføring og oppfølging av vernerunden er beskrevet på nettsidene for ansatte:</i>  <a href="http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsmiljo/vernerunde/">http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsmiljo/vernerunde/</a></p>		

Tema	Punkt	Emne	OK	Må forbedres – beskrivelse*	Ansvar for oppfølging	Rapportering*
<b>1. Brannvern</b>	1.1	Er branninstruksen oppslått og kjent?	x			
	1.2	Er etasje-/avdelingsansvarlig utpekt og kjent blant de ansatte?	x			
	1.3	Er rømningsveier ryddige og merket?	x			
	1.4	Er brannslukningsutstyr (brannslange og håndslukker) tilgjengelig og i orden?	x	Tilgjengelig, men uklart om i orden.	Entra/EA	
	1.5	Høres brannalarmer i alle lokaler?	x			
	1.6	Har alle ansatte fått informasjon og opplæring om brannvern?	x			
	1.7	Holdes det årlige brannøvelser?	x		Entra	
	1.8	Er det andre forhold ved brannvern som bør utbedres?		Rømningsskilt v/kjellerarkiv? Skifte lyst i baktrapp.	Entra Entra	

Tema	Punkt	Emne	OK	Må forbedres – beskrivelse*	Ansvar for oppfølging	Rapportering*
<b>2. Elektrisk utstyr</b>	2.1	Brukes tidsur på vannkoker og kaffetrakter?	x			
	2.2	Er det tilstrekkelig med faste stikkontakter? (ikke overdreven bruk av skjøteledninger)	x			
	2.3	Er det andre forhold ved det elektriske anlegget som bør utbedres?	x			
<b>3. Inneklima</b>	3.1	Holdes 20 - 22 grader i fyringssesongen?	x			
	3.2	Brukes solskjerming (markiser, persienner)	x			

		m.v.) i sommerhalvåret?				
	3.3	Er det sjenerende støv, gass, røyk, lukt i lokalene?	x			
	3.4	Er det tilfredsstillende ventilasjon i lokalene?	x			
	3.5	Er vinduene lukket når lokalene forlates?	x			
	3.6	Er det andre forhold som bør forbedres ved inn klimaet?	x			
<b>4. Universell utforming</b>	4.1	Er lokalene tilgjengelig for funksjonshemmede?	x	Inngangsdør 2. og 3. for smale (70cm) til rullestol. Må lukke opp begge dobbeltdører.		
	4.2	Er det andre forhold ved lokalene som bør utbedres?		Støy i rør i 3. etasje.		
<b>5. Ergonomi</b>	5.1	Er det forhold tilknyttet ergonomi som bør kommenteres?		Flere stoler og bord må repareres, justeres, skiftes ut. Se egen liste.		
<b>6. Annet</b>	6.1	Er det andre forhold som bør kommenteres? F.eks. knyttet til psykososialt arbeidsmiljø.	x	Flere gjenstander i fellesareal må fjernes. Se egen liste. En del løse ledninger/kabler som kan henges opp/samles sammen. Radonmåling pågår. Regi: Entra eller EA?		

Hva, hvor	Ansvarlig	Rapport
<b>Stoler som må skiftes (innkjøp eller reparere):</b> Resepsjon. 2-3stk 227. 329. 253.	ck	
<b>Arbeidsbord som må suppleres:</b> resepsjon (fjerne, kjøpe ny). 344 (ønsker rund hjørneløsning)	ck	
<b>Arbeidsbord som må justeres (høyde):</b> 309.	ck->at?	
<b>Lys:</b> 306 (ekstra taklampe? prøver god bordlampe i stedet).	ck	
<b>Inventar for øvrig:</b> 227, 309, 306 (bordlampe). 342 (liten fotstøtte).	ck	
<b>Gjenstander som må fjernes:</b> 227 (fjerne ekstra skrivebord -> 241 som ønsker større pult). 241 (fjerne for liten pult -> 255 som ønsker hev/senk). 6xleseplasser (fjerne bordplate). 2xleseplasser (fjerne skuffeseksjon). 209 (fjerne papir på gulvet). 336 (fjerne esker). landskap 3.et. (fjerne bordplate, skuffeseksjon). v/358 (fjerne bord, bein). 237 (hyller fjernes). Flytte lite bord fra landskap 3.et. til 227.	ck->at	
<b>Romutbedringer:</b> 248 og 247 (slå sammen kontor og møterom).	ck/tdk	
<b>Strømkabler bør festes/samles med strips:</b> 228, 254.	øw	
<b>Lydisolasjon forbedres:</b> 254 (tetteliste rundt dør/karm). landskap 3. et (lettvegg/dør/sluse?). 329 m.fl. (lyd i rør/anlegg).	ck/tdk	
<b>Universell utforming:</b> Double inngangsdører á 70cm bred, må åpne begge for rullestol, tungvint. Skifte dør -> Entra.	ck/tdk	
<b>Ekstra renhold:</b> 341, 253 (hyller, flater osv).	ck	